



Uwagi:

1. Złącza probiercze zainstalować na wysokości min. 50 cm nad terenem.
2. Przewody odgromowe połączyć razem z uziomem.
3. Zwody pionowe połączyć ze zwodem poziomym i pokryciem dachu .
  - Uchwyt dachowy kątowy H=70 mm w odstępach ok. 75 cm

Wypadkowa oporność uziemienia  $R_{us} \leq 10 \Omega$

UZDATNIANIE  
WODY  
www.watertech.pl

WATERTECH

Logo

Jednostka opracowująca:  
WATERTECH  
Łódź 91 - 496, ul. Świteziańki 16,  
tel. (42) 658 85 11, (42) 658 89 11, fax (42) 658 85 57,  
e-mail: [biuro@watertech.pl](mailto:biuro@watertech.pl), [http:// www.watertech.pl](http://www.watertech.pl)  
NIP: 732 000 78 75

Projektant:  
Gmina Krzyżanów  
Krzyżanów 10, 99- 314 Krzyżanów

Nazwa inwestycji:  
BUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W  
MIEJSCOWOŚCI KTERY ORAZ BUDOWA SIECIOWYCH ZBIORNIKÓW  
WODY PITNEJ WRAZ Z POMPOWNIĄ SIECIOWĄ W MIEJSCOWOŚCI  
SIEMIENICE, GMINA KRZYŻANÓW.

Adres inwestycji:  
1) STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI KTERY: DZIAŁKI NR 862, 852, 853,  
856, 863, 865, 864, 164, 163, 306  
2) POMPOWNIA SIECIOWA WODY I SIEĆ WODOCIĄGOWA W MIEJSCOWOŚCI SIEMIENICE;  
DZIAŁKI NR 63/1, 63/2, 60, 111, 108/3 GMINA KRZYŻANÓW

Faza opracowania:  
PROJEKT BUDOWALNY

Brand:  
ELEKTRYCZNA  
IAKPIA

Projektant:  
inż. Janusz Buczyński

Nr ewid. uprawnień:  
100/64

Podpis:

Współautor:  
Współautor:

Nr uprawnień:  
N/A

Podpis:

Współautor:  
Współautor:

Nr uprawnień:  
N/A

Podpis:

Sprawdzający:  
mgr inż. Marek Błoch

Nr uprawnień:  
72/89/WŁ

Podpis:

Nazwa rysunku:  
Rzut dachu - instalacja  
odgromowa

Skala:  
1:50

Data opracowania  
maj 2016 r.

Nr rysunku:  
2016/0109/PBEIA/5011

Podpis:  
maj 2016 r.

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią wyłączną własność firmy WATERTECH Dorota  
Grzalak-Kowalczyk i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na  
podstawie pisemnego zezwolenia ww.firmy z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.