





WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Nr	śred. [mm]	l [m]	szt.	A-I #12
1	12	342,12	1	343,0
2	12	1,50	71	107,0
3	12	7,43	8	60,0
4	12	2,40	4	10,0
		Σ długości [m]		520,0
		masa 1 mb [kg/m]		0,888
		MASA CAŁKOWITA [kg]		**462**

Beton płyty B25
Beton podkładu B15
Stal zbrojeniowa A-I

UZDATNIANIE WODY
www.watertech.pl
WATERTECH

Jednostka opracowująca:
WATERTECH
Łódź 91 - 496, ul. Świtezianki 16,
tel. (42) 658 85 11, (42) 658 89 11, fax (42) 658 85 57,
e-mail: biuro@watertech.pl, http:/ www.watertech.pl
NIP: 732 000 78 75

Inwestor:
Gmina Krzyżanów
Krzyżanów 10, 99- 314 Krzyżanów

Nazwa inwestycji:
BUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI KTERY ORAZ BUDOWA SIECIOWYCH ZBIORNIKÓW WODY PITNEJ WRAZ Z POMPOWNIĄ SIECIOWĄ W MIEJSCOWOŚCI SIEMIENICE, GMINA KRZYŻANÓW.

Adres inwestycji:
1) STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI KTERY: DZIAŁKI NR 86/2, 85/2, 85/3, 86/6, 86/3, 86/5, 86/4, 16/4, 16/3, 306
2) POMPOWNIA SIECIOWA WODY I SIEĆ WODOCIĄGOWA W MIEJSCOWOŚCI SIEMIENICE: DZIAŁKI NR 63/1, 63/2, 60, 111, 108/3
GMINA KRZYŻANÓW

Faza opracowania:	Branża:	
PROJEKT BUDOWLANY	Konstrukcja	
Projektant: Tadeusz Kaczmarek	Nr ewid. uprawnień: 82/84/WMŁ	Podpis:
	Nr uprawnień:	Podpis:
	Nr uprawnień:	Podpis:
Sprawdzający: Jan Kurcil	Nr uprawnień: 528/73/ŁM	Podpis:
Nazwa rysunku: Płyta pod zbiornik zewnętrzny	Skala: 1:25	Nr rysunku: 2016/01/09/PB/K/3002A
	Data opracowania 20.04.2016 r.	

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią wyłączną własność firmy ARCHimpuls Sylwester Stępień i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.